



Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

460000, г. Оренбург, ул. Гая, 21, тел. 77-62-35, 78-11-88 E-mail: ugps@mail.esoo.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

462241, Россия, Оренбургская область, г. Кувандык, пр. Мира, 41, тел/факс 8 (35361) 26-0-11,

E-mail: ku-ogpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

«10» марта 2022 г., 12 час. 00 мин. № 12/1

(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 24.02.2022 № 12, учетный номер в ЕРКНМ № 56220061000201013086

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Начальником отделения ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску УНД и ПР – Государственным инспектором Кувандыкского городского округа и г. Медногорска по пожарному надзору майором внутренней службы В.В. Косолаповым;

2) Старшим дознавателем ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску УНД и ПР – Государственным инспектором Кувандыкского городского округа и г. Медногорска по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Ковалевым Сергеем Юрьевичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Территории, здания и помещений МАДОУ «Детский сад № 5 «Колокольчик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому и познавательно-речевому развитию детей Кувандыкского

городского округа Оренбургской области»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Пушкина, д.2 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МАДОУ «Детский сад № 5 «Колокольчик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому и познавательному развитию детей Кувандыкского городского округа Оренбургской области», юр. адрес: Оренбургская область, Кувандык, ул. Пушкина, д.2А, ИНН 5605003831

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адреса организации (с/е филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 02 » марта 2022 г., 12 час. 00 мин.

по « 10 » марта 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение гладильной не выгорожено противопожарной перегородкой 1-го типа	ст.1. ст.4. ст.6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г., п. 5.1.2 СП 4.13130.2020	01.11.2022	
2.	На противопожарных дверях гладильной отсутствуют устройства для самозакрывания	ст.1. ст.4. ст.6. ФЗ № 123-ФЗ п. 24 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
3.	Чердачное помещение не оборудовано СПЗ (автоматической пожарной сигнализацией)	ст.1. ст.4. ст.6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г., п. 4.4 СП 486.13130.2020, п. 42 табл. 3 СП 486.13130.2020	01.11.2022	
4.	Стены спальных помещений групп № 1 и 2 отделаны горючим материалом (панели ПВХ)	Статья 4, 6, ч. 11 ст.87, 145, 146 табл. 29 №123-ФЗ	01.11.2022	
5.	На объекте защиты не обеспечено хранение технической документации на технические средства, функционирующие в составе системы противопожарной защиты	ст.1. ст.4. ст.6. ФЗ № 123-ФЗ п. 54 ПП РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	

	пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не представлена документация на кабельную продукцию)			
--	---	--	--	--

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроки их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Начальник отделения ОНД и ПР


по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску

УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Оренбургской области

майор внутренней службы В.В. Косолапов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись)

Старший дознаватель ОНД и ПР


по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску

УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Оренбургской области

капитан внутренней службы С.Ю. Ковалев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 5 «Колокольчик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому и познавательному-речевому развитию детей Кувандыкского городского округа Оренбургской области» Синягина Нина Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«11» часов «30» минут «10» марта 2022 г.


(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Синягина Нина Георгиевна

Действителен с 12.05.2021 по 12.05.2022