

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 5 " КОЛОКОЛЬЧИК"
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ И ПОЗНАВАТЕЛЬНО
РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
КУВАНДЫКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия, 462241, г.Кувандык,
ул. Пушкина, д.2а
Телефон: 8(35361) 36-2-14
« 16 » марта 2022 г. № 17

Начальнику отделения ОНД и ПР по
Кувандыкскому городскому округу и г.
Медногорску УНД и ПР ГУ МЧС
России по Оренбургской области
майору внутренней службы
В.В.Косолапову

Отчет по исполнению предписания об устранении нарушений требований
пожарной безопасности МАДОУ «Детский сад № 5 «Колокольчик»

МАДОУ «Детский сад № 5 «Колокольчик» на предписание об устранении
нарушений требований пожарной безопасности № 12/1 от 10 марта 2022 г.
сообщает, что указанные нарушения устранены. В настоящее время устранены
следующие нарушения:

- Помещение гладильной не выгорожено противопожарной перегородкой 1-го
типа (ст.1.ст4.ст6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г.п.5.1.2 СП 4.13130.2020г.).
Помещение гладильной выгорожено противопожарной перегородкой 1-го типа;
- На противопожарных дверях гладильной отсутствуют устройство для
самозакрывания (ст.1.ст.4.ст.6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г.; п.24 ПП РФ № 1479 от
16.09.2020г.) Устройства установлены.
- Чердачное помещение не оборудовано СПЗ (автоматической пожарной
сигнализацией (ст.1.ст4.ст6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. п.4.4 СП486.13130.2020,
п.42 табл.3 СП436.13130.2020). Нарушение устранено. Чердачное помещение
оборудовано СПЗ (автоматической пожарной сигнализацией).
- Стены спальных помещений групп № 1 и № 2 отделаны горючим материалом
(панели ПВХ), (ст.4,6 ч. 11 ст.87, 145, 146 табл.29 №123-ФЗ. В настоящее время
все исправлено. Стены отделаны негорючим материалом (гипсокартонном).
- На объекте защиты не обеспечено хранение технической документации на
технические средства, функционирующие в составе системы противопожарной
защиты (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, не представлена документация на кабельную
продукцию). Сертификат соответствия № РОСС RU.XP28.H00964 имеется в
наличии.

Заведующий МАДОУ «Детский сад №5» Колокольчик»  Н.Г.Синягина



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575851

Владелец Синягина Нина Георгиевна

Действителен с 11.05.2022 по 11.05.2023